

Nr postępowania: RIZN.271.23.2023.MF

Regnów, dnia 05.10.2023 r.

Do wiadomości:

**wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa budynku gospodarczego przy
Szkołe Podstawowej w Regnowie”**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, o wartości zamówienia nieprzekraczającej 5 382 000,00 EURO, którego przedmiotem jest: „Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Regnowie”

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605) Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej. Pytania wpłynęły drogą elektroniczną w dniu 03.10.2023 r.

Zapytania(pytania) i odpowiedzi na nie ponumerowane zostały przez Zamawiającego w kolejności zapytań(pytań) zadawanych przez Wykonawców.

Pytanie 1:

W przedmiarze nie ujęto kabla zasilającego na przedmiotowy budynek. Proszę o wskazanie długości kabla zasilającego wraz z miejscem włączenia- trasa kabla zasilającego przebiega częściowo pod istniejącym utwardzeniem terenu, proszę o uzupełnienie w przedmiarze o roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe utwardzenia.

Odpowiedź:

Doprowadzenie kabla zasilającego do projektowanego budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Regnowie Zamawiający wykona we własnym zakresie, dlatego też roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zasilania nie są zawarte w przedmiarze robót oraz nie są też przedmiotem wykonania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie zwalnia to natomiast Wykonawcy z wykonania niezbędnych badań sprawności wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku gospodarczego wykonanej przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy o wykonanie robót budowlanych.

Pytanie 2:

W przedmiarach poz.93 oraz 97 zostały wyszczególnione obwody ,które nigdzie nie występują w projekcie technicznym branża elektryczna - przyjęte ilości przewodów są niezgodne z rzeczywistością i ze schematem ideowym ,proszę o weryfikację i uzupełnienie.

Odpowiedź:

Pozycje kosztorysowe 93 oraz 97 zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę roboty budowlanej i mają pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Natomiast znajdujące się w przedmiotowych pozycjach opisy uszczegóławiające dot. wymienionych obwodów i

nazw pomieszczeń faktycznie nie odpowiadają opisom zawartym w dokumentacji projektowej oraz schematom ideowym instalacji elektrycznej, natomiast nie mają one negatywnego wpływu na samą pozycję kosztorysową i należy je uznać za nieobowiązujące.

Pytanie 3:

W przedmiarze nie ujęto wykonania uziemienia i GSU, proszę o uzupełnienie

Odpowiedź:

Przedmiar robót budowlanych, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia.

Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc Wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wykonanie uziemienia oraz montaż głównej szyny uziemiającej w budynku gospodarczym zapewniającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie instalacji zgodnie ze sztuką instalacyjną i dokumentacją projektową. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji, rezystancji uziemień oraz skuteczności ochrony od porażen sporządzając odpowiednie protokoły

Pytanie 4:

Proszę o skorygowanie schematu ideowego , np obwód G-1 zasilanie do zabezpieczenia C16 3p L1,L2,L3 - a przewód odpływowy na schemacie jednokreskowym zaznaczony jako siłowy a w tabeli 3x2.5;

obwód G-2 podobnie tylko z zabezpieczeniem jednofazowym itd.

Odpowiedź:

Schemat ideowy rozdzielni został uzupełniony o wskazane uwagi, zał. nr. 1 do niniejszego pisma.

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu